



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Iniciativa: A0011-0 Reposición conducción Larrabetzu

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Obra: REPOSICION DE LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE RED PRIMARIA TXORIERRI ESTE – NERVION ARRATIA EN LARRABETZU

Responsable del contrato: Raquel Noriega

1. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de enero de 2018 el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) tiene conocimiento que, a causa de las lluvias, se hay producido un deslizamiento de tierras que ha afectado a un tramo de unos 20 m de la red Primaria del tramo Txorierri Este-Nervión Arratia en Larrabetzu. Dicho deslizamiento descalzó la tubería interrumpiendo el abastecimiento.

Esta tubería, de fundición dúctil DN300, forma parte del anillo de abastecimiento Txorierri Este-Nervión Arratia y constituye una arteria muy importante del sistema de abastecimiento de Consorcio. Por ello Explotación realizó un by-pass provisional para restablecer el suministro quedando una zona de camino, por donde iba la tubería, inutilizada para el normal tránsito de vehículos.

Tras un estudio geotécnico de la zona, se define como solución la ejecución de una escollera como método de sostenimiento del talud. Además de la reposición del camino a su situación original y la conexión correcta de la tubería, sustituyendo al bypass provisional ejecutado.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Reposición de la conducción de abastecimiento de red primaria Txorierri Este – Nervión Arratia en Larrabetzu para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Debido a la precaria situación en la que se encuentra la zona, es necesaria tanto la estabilización del talud deslizado mediante un muro de escollera, así como también la reposición del camino afectado y la correcta ejecución de la tubería actualmente bypassada, de manera definitiva.

En el Programa de Inversiones vigente está incluida la partida 45212 60111 “Optimización y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento”, en la que se incluirán las obras del Proyecto de REPOSICION DE LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE RED PRIMARIA TXORIERRI ESTE – NERVION ARRATIA EN LARRABETZU

Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la REPOSICION DE LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE RED PRIMARIA TXORIERRI ESTE – NERVION ARRATIA EN LARRABETZU, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTISEITE CÉNTIMOS (79.521,27 €).

Bilbao, 5 de febrero de 2020

VºBº

Raquel Noriega
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento