

EXP 2563. SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES DE SOLLANO (ZALLA).

RONDA Nº 1 DE ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE BASES

Nº	Pregunta	Respuesta
1	Dentro de la documentación aportada no encontramos el listado de equipos de la ETAP. Agradeceríamos si este listado pudiera contener las marcas, modelos y números de serie de los diferentes equipos.	No se dispone de tal listado. No obstante, en la ETAP de Venta Alta (Subdirección de Explotación de Abastecimiento) se pueden consultar, previa solicitud con antelación y por escrito, las actuales gamas de mantenimiento de los equipos electromecánicos de las ETAP.
2	En la página 21 del pliego de prescripciones técnicas, en el último párrafo del apartado 7.2.8.Mantenimiento de la instrumentación, electrónica de control y comunicaciones, aparece la siguiente frase: En la oferta se deberá incluir el programa de mantenimiento, calibración y verificación de la instrumentalización (conjunto de acciones y frecuencias por tipo de instrumento) y una carta de compromiso con las empresas especialistas. Rogamos aclaren si se solicitan cartas de compromiso exclusivamente para la instrumentación o para todos los mantenimientos especializados o externos previstos.	En la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dentro del punto H, en la Memoria técnica y metodología de la ejecución de los trabajos, apartado B, se especifica que "En el caso de que el ofertante haya previsto realizar alguno de los trabajos con medios ajenos, deberá indicar cuáles serán las empresas subcontratadas, adjuntando una carta de compromiso. Así mismo, se indicarán los suministradores con los que habitualmente trabaja el licitante y que previsiblemente colaborarán en este Contrato."
3	En el caso de las cartas de compromiso, rogamos confirmen si pueden presentarse en un anexo y, de esta manera, no computar dentro de las 75 páginas de extensión máxima de la Memoria Técnica.	Si, como excepción única.
4	Hemos hecho varias preguntas a través del portal de licitación electrónica del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia una vez registrados. ¿Es correcto hacer las preguntas por este medio o es preferible enviarlas por mail?	En la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dentro del punto H, se especifican las direcciones de correo a las que deben remitirse las preguntas.
5	¿Podrían indicarnos para qué fecha podría ser la visita a las instalaciones?	Está publicado en el perfil del contratante.

6	En la documentación a presentar relativa a criterios sometidos a juicios de valor, para la gestión del mantenimiento indican que para los trabajos realizados con medios ajenos, se deberán indicar las empresas subcontratadas y adjuntar carta de compromiso. Estas cartas de compromiso, ¿computaran dentro de las 75 páginas máximas del documento o podrán incluirse como anexo?	Ver aclaración N° 3.
7	A fin de poder desarrollar la gestión del mantenimiento solicitada como punto B del apartado de Memoria técnica y metodología de la ejecución de los trabajos, ¿Podrían facilitar el listado de equipos electromecánicos, modelos y marcas de los mismos?	Ver aclaración N° 1.
8	Para la documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor, hay una limitación a 75 páginas de tamaño DIN-A4 con tipo de letra mínimo, Arial de 10 puntos. ¿Sería posible emplear hojas en formato DIN-A3 para presentación de tablas, cuadrantes y gráficos por su tamaño, para facilitar su visualización?	No se tendrán en cuenta aquellas páginas que no sean legibles en las condiciones de formato especificadas. Se admitirá la presentación de hojas en formato DIN-A3, única y exclusivamente para la presentación de gráficas y cuadrantes con el objeto de facilitar su visualización. Toda información presentada en tamaño DIN-A3, que se considere susceptible de presentar en DIN-A4, se computará como dos páginas DIN-A4.
9	A lo largo de los Pliegos se indica que el licitador deberá incluir en la oferta cartas de compromiso de las diferentes empresas subcontratadas. Confirmar si las cartas de compromiso quedan incluidas dentro del límite de 75 páginas para la oferta o por el contrario no contabilizan a efectos del límite máximo.	Ver aclaración N° 3.
10	En el ANEJO N°7. Vienen los equipos “Online” pero solo de la línea de agua. ¿podrían facilitarnos los equipos de la línea de fango?	Se adjunta el listado actualizado junto con las aclaraciones.
11	Se solicitan las tablas a cumplimentar en el sobre 3 (Anejo 1. Mediciones) en formato abierto.	Se adjunta el archivo en Excel junto con las aclaraciones.