

ACLARACION DE DUDAS PLANTEADAS EXP.2845: LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DEL CABB UBICADAS EN LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO ALBIA I Y ALBIA II

- ¿El desmontaje de los equipos existentes de PB (donde hay que instalar los 9 cassettes) y de su correspondiente unidad exterior ubicada en patio debemos incluirlo en nuestro presupuesto?

Existen partidas alzadas para desmontaje de instalaciones interiores (02.18) para tal fin. La unidad exterior que dará servicio a estas 9 unidades de cassette es la misma que da servicio a la planta 1ª

- En planos aparece el desplazamiento y modificación de unidades interiores y conductos, esto en mediciones no aparece, ¿lo debemos contemplar?
Todo ello corresponde con la partida 02.18

Parte está dentro del capítulo Actuaciones previas y derribos (retirada de los mismos), aunque después los conductos y cassettes están presupuestados como nuevos en el capítulo de climatización.