



ASUNTO: Dudas expediente Nº 2889

En relación al expediente Nº 2889 de “SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA APARICIÓN Y PROLIFERACIÓN DE LA LEGIONELLA EN EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA” se responde a las dudas planteadas:

DUDA:

*Según indicáis en la página del pliego de prescripciones técnicas particulares, en referencia al agua de riego indican que se realizará **un Limpieza y desinfección del circuito anual.** Nuestra consulta es si estas instalaciones disponen de aljibe (y en ese caso de que capacidad). Indicáis que en la EDAR de Galindo se limpiaran y desinfectarán los puntos terminales, pero no se hace mención de la ETAP de Venta alta y el EDAR de Lamiaran. Si no disponen de aljibe, nos gustaría saber si las instalaciones disponen de punto de inyección para desinfectante.*

RESPUESTA:

1. EDAR Galindo: sin entrar en profundidades, sí dispone de aljibe pero no se puede realizar la desinfección añadiendo desinfectante al mismo y no dispone de otros puntos para la inyección del desinfectante. La limpieza y desinfección del aljibe no es objeto de este contrato, sólo la limpieza y desinfección de los puntos terminales (que son aproximadamente 1.700 aspersores).
2. ETAP Venta Alta: no dispone de aljibe y sí dispone de puntos para la inyección de desinfectante.
3. EDAR Lamiaran: sí dispone de aljibe de hormigón de 40-50 m3, y tal y como indica el pliego “EDAR Lamiaran: Limpieza y desinfección anual del circuito de riego, incluyendo el depósito (agua manantial).” La desinfección se hará añadiendo desinfectante al agua del depósito.

Venta Alta, 02 de junio de 2023.

Fdo: Iker Goyarrola