



PLANTILLA INICIO

Nombrein	instalacion	NombreSistema	CONJUNTO	ELEMENTO	PUNTO	PLANO	ACTUACIÓN
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº1	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº1	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº1	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº2	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº2	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº2	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº3	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº3	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº3	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº4	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº4	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº4	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº5	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº5	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº5	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº6	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº6	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº6	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº7	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº7	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº7	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº8	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº8	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº8	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº9	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº9	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº9	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº10	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº10	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº10	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº11	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº11	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº11	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº12	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº12	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº12	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº13	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº13	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº13	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº14	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº14	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº14	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº15	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº15	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº15	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº16	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº16	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº16	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº17	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº17	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS DE CORTE			Nº17	Apuntar situación Abiertas/Cerradas o grado de apertura (Si no está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS ANTIRETORNO			Nº18	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VÁLVULAS ANTIRETORNO			Nº18	Comprobar que se mantiene la presión en la impulsión
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VENTOSAS			Nº19	VERIFICAR ESTANQUEIDAD Y CIERRE
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	ELEMENTOS HIDRÁULICOS	VENTOSAS			Nº19	Comprobar la ausencia de aire mediante apertura de la purga
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	BOMBA DE ACHIQUE			Nº20	Forzar un arranque mediante activación de boya
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	BOMBA DE ACHIQUE			Nº20	Comprobar que la bomba achica
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	CUADRO DE PROTECCIÓN CATÓDICA			Nº21	Comprobar funcionamiento.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	POLIPASTO			Nº22	Comprobar funcionamiento.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	VÁLVULAS MOTORIZADAS			Nº23	Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	VÁLVULAS MOTORIZADAS			Nº23	Forzar apertura (si es posible o pequeño recorrido) y cierre manual (por lo menos hasta el 50%)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	VÁLVULAS MOTORIZADAS			Nº23	Comprobar comunicación finales de carrera con PCC y sinoptico (Si tiene finales de carrera accesibles)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	VÁLVULAS MOTORIZADAS			Nº23	Apuntar situación Abiertas/Cerradas/Porcentaje
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº24	Actuar la boya (Voltearla)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº24	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº24	Comprobar arranque o parada de bombas (Si procede)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº25	Actuar la boya (Voltearla)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº25	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº25	Comprobar arranque o parada de bombas (Si procede)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº26	Actuar la boya (Voltearla)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº26	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº26	Comprobar arranque o parada de bombas (Si procede)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº27	Actuar la boya (Voltearla)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº27	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	BOYAS			Nº27	Comprobar arranque o parada de bombas (Si procede)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS DE ALIVIO (TODO/NADA)			Nº28	Actuar la sonda (Meter en vaso de agua o voltearlas)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS DE ALIVIO (TODO/NADA)			Nº28	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS DE ALIVIO (TODO/NADA)			Nº29	Actuar la sonda (Meter en vaso de agua o voltearlas)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS DE ALIVIO (TODO/NADA)			Nº29	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS ANALÓGICAS DE NIVEL			Nº30	Tomar nivel en manual con plomada o referencia y comprobar desviación con lectura
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS ANALÓGICAS DE NIVEL			Nº30	Comprobar lectura con PCC (Si está telemandada) y estación asociada
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS ANALÓGICAS DE NIVEL			Nº31	Tomar nivel en manual con plomada o referencia y comprobar desviación con lectura
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	SONDAS ANALÓGICAS DE NIVEL			Nº31	Comprobar lectura con PCC (Si está telemandada) y estación asociada
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	CAUDALIMETROS			Nº32	Comprobar lectura con PCC (Si está telemandada) y sinóptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	DETECTOR DE INTRUSIÓN	Intrusismo		Nº33	Comprobar lectura con PCC (Si está telemandada)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	MANÓMETROS			Nº34	Apuntar lectura si no está telemandada
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	DETECTOR DE INUNDACIÓN			Nº35	Actuar la sonda (Meter en vaso de agua o voltearlas)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	INSTRUMENTACIÓN	DETECTOR DE INUNDACIÓN			Nº35	Comprobar comunicación con PCC (Si está telemandada) con estación asociada y sinoptico
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	CCM PLC	CIRCUITOS				Apuntar circuitos con protecciones magnetotérmicas y diferenciales disparadas
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	CCM PLC	CUADRO	Envolvente			Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	CCM PLC	CUADRO	Alumbrado			Encender alumbrado interior
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	CCM PLC	CUADRO	Calefacción			Forzar arranque de resistencia
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	CCM PLC	CUADRO	Ventilación			Forzar arranque de ventilador
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	ALUMBRADO				Encender alumbrado interior y exterior
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	ALUMBRADO				Encender alumbrado de emergencia
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	ALUMBRADO				Apuntar luminaria en fallo
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	EXTINCIÓN INCENDIOS				Comprobar falta de extintores Y SU CADUCIDAD
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	RED DE AGUA				Comprobar funcionamiento.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	SERVICIOS AUXILIARES	TOMAS DE FUERZA				Comprobar tensión en las tomas de fuerza
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	ACCESO	Desbroce			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	ACCESO	Limpieza			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	ACCESO	Vial			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	ACCESO	Intrusismo			Comprobar lectura con PCC (Si está telemandada) y estación asociada
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	Estructura			Valorar estado cubierta deterioro de hormigón y armadura etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	Estructura			Valorar estado general pintura
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	Estructura			Valorar estado filtraciones
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	Pates o Escaleras			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	Ventilación			VALORAR PRESENCIA DE HUMEDAD, MOHO CONDENSACIONES Y CLORO AMBIENTAL.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	DEPÓSITO	PREVENCIÓN			Valorar carencias materia seguridad (Plataformas, suelos, barandillas etc..)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Puerta de entrada			Comprobar estado general. Puertas, herrajes, cerraduras etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Cierre del recinto			Valorar estado general. Vallas rotas o deterioradas etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Alumbrado Exterior			Encender alumbrado exterior
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Señalización			Comprobar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Limpieza			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	RECINTO	Desbroce			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	REJAS				Limpiar rejas
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS (EXTERIORES)	Fachada exterior			Valorar estado general. Pintura, recubrientos, vierte aguas, etc
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS (EXTERIORES)	Cubierta			Valorar estado general. Filtraciones, voladizos, bajantes etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS (EXTERIORES)	Lucernarios			Valorar estado general. Filtraciones.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Paredes Interiores			Valorar estado general. Filtraciones.Pintura, alcatado, deterioro de hormigón y armadura etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Techo			Valorar estado general. Filtraciones.Pintura, deterioro de hormigón y armadura etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Suelo			Valorar estado general. Grasa, charcos.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Puertas / Portones			Comprobar estado general. Puertas, herrajes, cerraduras etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Ventanas / Rejillas			Valorar estado general. Vidrios, marcos, herrajes etc.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Escaleras /pates			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Tramex			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Limpieza			Valorar estado general
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	Ventilación			VALORAR PRESENCIA DE HUMEDAD, MOHO CONDENSACIONES Y CLORO AMBIENTAL.
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	SALAS INTERIORES	PREVENCIÓN			Valorar carencias materia seguridad (Plataformas, suelos, barandillas etc..)
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	TUBERIAS METÁLICAS	Fugas			Comprobar fugas en carretes, juntas y poros
DEPOSITO SANTI KURUTZ	DURANGUESADO	OBRA CIVIL / CONSERVACIÓN	TUBERIAS METÁLICAS	Pintura y Corrosión			Comprobar estado general

