

RESPUESTAS Nº2 AL PLIEGO EXP 2984

Pueden por favor identificar los bombeos con visualización online desde la EDAR correspondiente en cada uno de los Lotes.

Todos los bombeos se visualizan online.

En el apartado 5.3.2 Mantenimiento preventivo, se indica que el mantenimiento de la maquinaria de deshidratación se realizará con el servicio técnico oficial del fabricante. ¿Esto incluye también a los filtros prensa?

Los filtros prensa no.

En cuanto a los crecimientos previstos en el apartado Ñ - Modificación del contrato, ¿Podrían facilitar el inventario de las instalaciones objeto de ampliación, nuevos bombeos del Lote 1, y Sistema de saneamiento Morgia del Lote 2?

Se desconocen los inventarios.

Según el apartado de aseguramiento de la calidad, los planes de gestión de la calidad deberán permitir la acreditación de las EDAR con norma ISO 9001 y 14001. En el Lote 1: Todas las EDAR del Lote. En el Lote 2: Mungia, Gorliz, Bakio y Lemoiz y en el Lote 3: Gorliz, Bakio y Lemoiz (Se repite Lote 2). ¿Pueden aclarar si en el Lote 3 se trata de un error y se deben acreditar otras EDAR? ¿En el Lote 1 es correcto que se deban acreditar todas las EDAR?

Las EDAR a incluir son:

Lote 1: Muskiz, Gueñes, La Arboleda, Sopuerta, Orduña, Zierbena, Turtzioz.

Lote 2: Gorliz, Mungia, Bakio, Lemoiz, Laida, Ibarrangelu, Ea, Larrabetzu.

Lote 3: Arriandi, Elorrio, Markina, Lekeitio, Ondarroa, Ispaster, Ereño.

¿Pueden indicar en qué EDAR existen instalaciones con placas fotovoltaicas?

En EDAR Lemoiz y EDAR Zierbena.

¿Pueden facilitar la dotación de material de oficina por cada uno de los LOTES (Ordenadores, mobiliario, etc)?

El material del CABB suele comprender el Scada y los ordenadores para utilizar las aplicaciones del CABB (mantenimiento, incidencias y reporte de datos diarios), el resto de ordenadores (encargados, mantenimiento, jefes de planta, adjuntos, etc) los suministra el adjudicatario.

Mediciones y presupuesto.

F1 hace referencia al término fijo 1. Es decir, F1 es TF1. Lo mismo para el variable V1=TV1. Y así con los distintos conceptos para calcular los sumatorios X e Y.

Lote 2. Andrakas

Se indica en el apartado 8.3.2 la EDAR de Andrakas. Es un error. La EDAR de Andrakas no existe, se reformó en un bombeo.

Presencia de personal en Busturialdea

No se significa que en cada EDAR haya que garantizar la presencia continua, sino en el conjunto de las instalaciones.

Lote 2. Oferta

En el anejo 2 Mediciones y presupuesto, hace referencia a la fórmula de cálculo de X e Y.

Hace referencia a un término S2, que no corresponde a ningún concepto de los que aparece en la tabla. ¿Nos pueden indicar si es un error?

Sí, es un error, no hay ningún término S2.