

RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICO Y DE CONTROL DE LAS ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO DE EA Y FORUA - Exp. 3004

La pregunta es la siguiente:

¿Cuál es la capacidad del depósito de agua tratada de EA y el consumo diario en verano y en invierno?

La Autonomía de los Depósitos es de 50 Horas.