



OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ACCIONAMIENTOS DE CONTROL DEL EMBALSE Y DESAGÜE DE LA PRESA DE UNDURRAGA

Documento 1 Memoria Justificativa de la Necesidad del Gasto

1. OBJETO

El objeto de esta Memoria es la justificación de la necesidad de la contratación de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ACCIONAMIENTOS DE CONTROL DEL EMBALSE Y DESAGÜE DE LA PRESA DE UNDURRAGA.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El objeto principal de las obras es la ejecución de actuaciones necesarias para mantener la seguridad y la operatividad así como facilitar las necesarias operaciones de mantenimiento de diversos elementos situados en el embalse de Undurraga.

Las obras se realizarán en dos zonas diferenciadas y pueden resumirse en:

- Cola del embalse.
 - Se modificarán los accionamientos de las compuertas del azud de derivación.
- Interior de la presa.
 - Se rehabilitarán 4 válvulas Bureau de la Cámara de tomas de agua para abastecimiento y desagüe complementario y de la Cámara de desagüe de Fondo de la presa que presentan importantes desgastes en vástagos y otros componentes asociados sujetos a desgaste (empaquetaduras, prensa estopas, tapas, cilindros y tajaderas, etc.).

La contratación de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ACCIONAMIENTOS DE CONTROL DEL EMBALSE Y DESAGÜE DE LA PRESA DE UNDURRAGA se hace necesaria para mantener la seguridad y la operatividad así como facilitar las necesarias operaciones de mantenimiento.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

De acuerdo con la previsión de necesidades se requiere una consignación económica de 361.169,88 € (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO) IVA excluido.

Sestao a 3 de julio de 2024

José Ignacio Pérez Domínguez
Jefe del Departamento de Mantenimiento