

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN (CLORADORES) (LOTE 2)

RUTA 4. DURANGUESADO - LEA ARTIBAI										
Nº Sistema	Municipio	Código	Clorador	Reactivos		Energía	Telemandado	Latitud	Longitud	
				Hipoclorito	Sal					
1 NA	AULESTI	0220300	GOIHERRI	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43,2980779	-2,5254542
2 IP	AULESTI		ZUBERO		0,3-1,0	Sí	Suministro BT	SI	43,2877996	-2,5557326
3 OL	MENDEXA	0770200	ARDIKEI	0,5-1,1		Sí	Suministro BT	SI	43,3405795	-2,4910099
4 OL	MENDEXA		ATAUN	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43,3009400	-2,4964300
5 NA	MUNITIBAR	0750500	OKIZ	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43,2394656	-2,6121233
6 IP	MUNITIBAR	0750600	MONTEZURI		0,5-1,1	Sí	Suministro BT	SI	43,2661430	-2,5802220
7 NA	ABADIÑO		AMAITERMIN	0,3-1,0		No	Placas fotovoltaicas	SI	43,0794607	-2,6843472
8 NA	ABADIÑO		URKIOLA	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43,1002951	-2,6410120
9 NA	ABADIÑO		MENDIOLA-LARRIGAN	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43,1327959	-2,6265668
10 NA	MUXIKA		MAGUNAS	0,3-0,9		Sí	Suministro BT	NO	43°13'47"N	2°38'12"W
11 NA	MUXIKA		GOROZIKA		0,3-1,0	Sí	Suministro BT	SI	43°15'32"N	2°42'20"W
12 BS	BUSTURIA		AXPE-BOLLEGI	0,5-1,1		Sí	Suministro BT	SI	43°23'02"N	2°42'20"W
13 BS	MUNDAKA		KANTERA		0,5-1,2	Sí	Suministro BT	SI	43°24'21"N	2°42'11"W
14 BR	KORTEZUBI		GANE	0,3-1,0		Sí	Suministro BT	SI	43°20'30"N	2°38'19"W
15 BR	ARTEAGA		SAN ANTOLÍN		0,5-1,2	Sí	Suministro BT	SI	43°21'36"N	2°38'51"W
16 BR	ARTEAGA		ZENDOKIZ		0,5-1,2	Sí	Suministro BT	SI	43°21'50"N	2°38'37"W