

ACLARACIÓN DE DUDAS DEL EXP.3082: MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DE RED y SEGURIDAD EN DIFERENTES INSTALACIONES REMOTAS DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA.

- Para los elementos Firewalls, ¿no hay que renovar las suscripciones OT Services, antiguo Industrial Security Service? Por favor nos indican si es necesario para todos los elementos, para ninguno o alguno de ellos.

No hay que renovar esta suscripción, en ninguno de los elementos.

- Se indica que el periodo del contrato será de 36 meses, pero, teniendo en cuenta que los equipos tienen diferentes fechas de fin del contrato actual, ¿se establecerá una fecha común de contaminación, o el periodo será exactamente de 36 meses para cada elemento, a contar a partir del fin del contrato actual? De todas maneras, se debe de indicar en la tabla económica, pero en caso de que cada licitador establezca una fecha diferente, esto afectará en el precio.

36 meses a la firma del contrato. Se considera el 1 de marzo de 2025 que es la fecha fin del anterior expediente.

- En el PPTP se solicita el suministro de tres sensores de temperatura para stock, y aparece reflejado en el ítem 54 de la tabla de elementos de la página 9, pero en la tabla de la carátula de la página 10 no aparece la línea correspondiente a este ítem. ¿Puede ser que se trate de una errata en uno u otro documento?

Es una errata, no es necesario suministrar sensores de temperatura.