

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Larrañazubi de Berango. FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA – NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS” INVERSIÓN 3 DENOMINADA «TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)»

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) promueve una serie de actuaciones, con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en los municipios que lo integran.

En cumplimiento de las exigencias establecidas, se redacta el proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento en Larrañazubi bidea de Berango.” en el que se promueven una serie de actuaciones para la mejora de la red de abastecimiento actual, solventando las carencias encontradas tras realizar un análisis detallado de la misma.

Este proyecto, corresponde a una de las actuaciones previstas y ha sido encargado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, a BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. para su redacción.

Dentro del programa de inversión del 2023-2026, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2023, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Larrañazubi de Berango.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en Larrañazubi bidea de Berango para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

La red existente en el núcleo urbano de Larrañazubi tiene su origen en la arqueta de cesión “Berango-Larrañazubi”, a través de la cual se gestiona la cesión de agua entre los municipios de Getxo y Berango. La presión en dicha línea es elevada para poder abastecer a las viviendas ubicadas en los puntos más altos, por lo que las viviendas más próximas a la red principal tienen instaladas reductoras domiciliarias. A causa de la alta presión de la red, son habituales las fugas y se han tenido que ejecutar numerosas reparaciones con el consiguiente perjuicio económico y contratiempo para los abonados. Por ello se ha tomado la decisión de reponer las tuberías existentes en la zona con tuberías de polietileno de alta densidad PEAD DN75 en una longitud aproximada de 800 metros; siguiendo el criterio general de discurrir por terrenos públicos. Se renovarán igualmente todos aquellos mecanismos y elementos asociados al correcto funcionamiento de la red de abastecimiento.



Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.

3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Larrañazubi de Berango, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de ciento treinta y ocho mil novecientos ochenta y dos con noventa y seis (138.982,96 €).

Bilbao, a la fecha de la firma

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>