



## **CONSULTA**

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con ustedes en referencia a la licitación abierta sobre el *SERVICIO DE VALORIZACIÓN DE LODO DESHIDRATADO PROCEDENTE DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA (num exp 3116)*

Necesitaríamos disponer de la siguiente información para poder realizar el estudio a la presente convocatoria:

- Capacidad de los silos de cada una de las edars
- Tn de carga en cada una de las edars
- Disponer de analítica del residuo de cada una de las edars

Quedamos a la espera de sus indicaciones,

Atentamente,

## **RESPUESTA**

### 1. Capacidad de los silos

- |             |           |
|-------------|-----------|
| a. Arriandi | 2x 100 m3 |
| b. Lekeitio | 30 m3     |
| c. Markina  | 30 m3     |
| d. Ondarroa | 40 m3     |
| e. Mungia   | 50 m3     |
| f. Gorliz   | 50 m3     |
| g. Lamiaran | 50 m3     |
| h. Gueñes   | 60 m3     |

### 2. Tn de carga en cada una de las edars

- a. En función de la capacidad del camión.

### 3. Analíticas (Excel adjunto)

