




Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

OBRAS PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL GESTIONADA POR EL CABB


Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ANEJO III Detalles constructivos para elementos y zanjás

Se incluye el plano con los detalles constructivos a tener en cuenta para elementos y zanjás.

En conducción ≥ 80 

ALZADO




PLANTA


MECANISMOS	
IDENTIFICADOR	DENOMINACION
TB	"T" BRIDADA FD
VC	VALVULA COMPUERTA
BE	ENLACE BRIDA ENCHUFE
CP	CARRETE PASAMUROS FD
CdB	CODO FD BRIDADO
BINCABB 2	BOCA INCENDIOS NORMALIZADA CABB 2 BOCAS
AP	REGISTRO AP
PV"	TUB. PVC

*Nota: En caso de ser necesario, BINCABB enterrada a una profundidad máxima de 30 cm desde la base del racor.

En conducción <80



ALZADO




MECANISMOS	
IDENTIFICADOR	DENOMINACION
TB	"T" BRIDADA FD
VC	VALVULA COMPUERTA
BE	ENLACE BRIDA ENCHUFE
CP	CARRETE PASAMUROS FD
CdB	CODO FD BRIDADO
INCABB 1	BOCA INCEDEOS NORMALIZADA CABB 1 BOCA
AP	REGISTRO AP
PLC	TLG-PLC

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD				
	TIPO Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES	CONTROL DE MATERIALES Y COEFICIENTES PARciales DE SEGURIDAD		
		H4-25/P/25/15a f_{ck} = 25 N/mm² NORMAL f_c=1,5	H4-15/P/25/1 f_{ck} = 18 N/mm² REDUCIDIO —	B500S f_y = 500 N/mm² NORMAL f_s=1,5
CONTROL DE EJECUCION	NORMAL	COEFICIENTE DE MAYORACION DE ACCIONES	f_o=1,6	


ANCHO DE ZANJA S/DM. (en mts.)			
DM	≤ 150	200	300
S	=	0.30	0.25
W	0.70	0.80	0.80

* Para diámetros intermedios se pasará al inmediato superior


BAJO TRAFICO RODADO./Ht $\leq$ 1,30M./
Superficie Pavimentada. Vertical




BAJO PAV. HORMIGÓN /Ht≤1,30M/Vertical.




BAJO PAV. HORMIGÓN /Ht≤1,30M/Vertical.



Vertical.



Vertical.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

UDAL SAREEN
ZUZENDARI ORDETZA

SUBDIRECCIÓN DE
REDES MUNICIPALES

INGENIARI EGILEA
INGENIERO REDACTOR

IZP.: ANARA HERREROS BILBAO
FDO.: INGENIERA SUPERIOR INDUSTRIAL

ESKALAK:
ESCALAS:
1 : 4



ORIGINAL MANUSCRIPT

GRAFIKOA

ZANGA ETA ELEMENTUEN ERAIKUNTZA XEHETASUNAK
DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA ELEMENTOS Y ZANJAS

DATA :	2019ko abendua
FECHA :	diciembre 2019

PLANU--IZENBURUA	:
TITULO DEL PLANO	:

XEHEBASUNAK
DETALLES

PLANU ZK.	1
Nº PLANO	
ORRI ZK.	1 / 1
Nº HOJA	